

**EAUX SUD CALVADOS**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

Prélèvement du : **mercredi 19 novembre 2025 à 11h00**  
 Code Sise du prélèvement **00248067**  
 Installation **Unité de distribution SAINT GERMAIN LE VASSON**  
 Nom du point de surveillance **PC URVILLE**  
 Localisation exacte **ROBINET SANITAIRE MAIRIE**  
 Commune **URVILLE**

**MONSIEUR  
EAUX SUD CALVADOS  
5000 avenue de la Crosse  
14700 FALAISE**

**Prélevé par : LOUIS MAGIN  
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**

<b>Mesures de terrain</b>	<b>Résultats</b>	<b>Limites de qualité inférieure</b>	<b>supérieure</b>	<b>Références de qualité inférieure</b>	<b>supérieure</b>
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	12 °C				
pH	7,3 unité pH				
Chlore libre	0,41 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,42 mg(Cl2)/L				

<b>Analyse laboratoire</b>	<b>effectuée par : LABEO Frank Duncombe</b>	<b>Référence laboratoire : E.2025.22011-1</b>			
	<b>Résultats</b>	<b>Limites de qualité inférieure</b>	<b>supérieure</b>	<b>Références de qualité inférieure</b>	<b>supérieure</b>
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphéломétrique NFU	0,11 NFU				
<b>EQUIPEMENT CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	24,4 °f				
Titre hydrotimétrique	32,4 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	704 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				
Nitrites (en NO3)	11,2 mg/L				
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		50,00		
0,50					
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Thallium	<0,10 µg/L				

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BRETTEVILLE-LE-RABET  
 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE  
 CASTELET (LE)  
 CAUVICOURT  
 CINTHEAUX  
 ESTREES-LA-CAMPAGNE  
 FRESNAY-LE-PUCEUX  
 GOUVIX  
 GRAINVILLE-LANGANNERIE  
 SAINT-GERMAIN-LE-VASSON  
 SOIGNOLLES  
 URVILLE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00248067)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:[www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

La technicienne sanitaire en chef

**Signé**

Armelle FICHET